

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 20/_____**

Астраханский с.о.
Место составления

26.03.2024 г.
Время 15:32

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 20** от 06.03.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**

СЕРАЛИЕВ АЯТ БЕЙБУТОВИЧ - Начальник РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БИМЖАНОВ РУСТЕМ КАНАТОВИЧ - Главный специалист РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

БАХМАНОВ МИРАС МАКСУТОВИЧ - Старший инженер РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Астраханского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №2 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

КГУ "Общеобразовательная школа №2 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, АСТРАХАНСКИЙ, Астраханка, Аль Фараби (УЛИЦА), 64.

5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 15.03.2024 - 26.03.2024

6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ "Общеобразовательная школа №2 села Астраханка отдела образования по Астраханскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения |
|---|--|---|
| 1 | Имеющийся план эвакуации людей при возникновении пожара не соответствуют требованиями, также на 1,2 этажах не обеспечено требуемое количество планов | П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении |

| | | |
|----|---|--|
| | эвакуаций у эвакуационных выходов с этажа на расстоянии не более чем через 20 метров по длине коридора. Основание: пункт 12 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; | объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2. | В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Основание: пункт 62 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 3 | Отсутствует протокол лабораторных испытаний состояния огнезащитной обработки (пропитки) с подтверждением огнезащитной эффективности. Основание: пункт 21 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; | П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 4 | На дверях эвакуационного выхода в кабинете № 44 (спортивный зал) световой знак пожарной безопасности "Выход" находится в технически-неисправном состоянии отсутствует световая индикация. Основание: пункт 35 ППБ РК №55 от 21.02.2022г.; | П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 5 | В кабинете № 47 (актовый зал) на путях эвакуации допускается применение горючего материала (линолеум). Основание: подпункт 3 пункт 36 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; | П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 6 | В здании школы автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в технически-неисправном состоянии, а также отсутствует договор по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией. Основание: пункт 6, 67 ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.; | П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 7 | На объекте, оборудованной автоматической пожарной сигнализацией (далее-АПС), отсутствует техническая документация (проектной документации на АПС, актов скрытых работ, акта приемки в эксплуатацию АПС, паспортов на технические средства, ведомости смонтированных приборов и оборудования АПС, инструкции по эксплуатации АПС, ответственного лица за проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, копии договора с организацией на проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта, план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово- | П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |

предупредительного ремонта,
эксплуатационный журнал АПС).
Основание: подпункт 1-5 и 7-9 пункта 70
ППБ РК № 55 от 21.02.2022г.;

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Дж

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Докринова Г.В. Дж.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

замечаний нет

Приложение на «__» листах

«16» 03 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.